

## **PLOMBERIE**

D. HOUYOUX Gérant Tél. + Fax 02 640 06 03 GSM 0475 47 89 12 E-mail: eurosani@brutele.be

www.eurosani.be

**SANITAIRE** 

**DÉBOUCHAGE** 

**ACP DIAMANT** 

c/o Taymans Damien Ch de Louvain, 151 B-1410 Waterloo

Rapport

Concerne: av du Diamant, 47 à 1030 Bxl

Ixelles, le. 2014-10-10

- nous avons effectués un test à la fluorescéine au rez G-D, 1°G-D, 2°G
- les compteurs d'eau des appartements n'ont pas bougés
- nous avons constaté un manque d'étanchéité aux joints silicones et carrelages de la salle de bain du 2°G
- il y a aussi un problème d'étanchéité au bas de douche du 1°G mais minime







Pour EUROSANI D. HOUYOUX